



Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

AXIS OFFICE PARK OSTRAVA - budova B
Na Rovince 874, Ostrava - Hrabová, 720 00
TEL: +420-596-141-602 FAX: +420-596-141-904
IČO: 27773035 DIČ: CZ 27773035
www.hyundai-motor.cz

GARDE/Ekologický právní servis

V Nošovicích dne 27.8.2007

Závěrečné vyjádření HMMC k problematice kanalizačních systémů

Vážení přátelé,

tímto reagujeme na Váš poslední dopis týkající se naší diskuse o jednotlivých typech kanalizace v areálu našeho závodu.

S potěšením konstatujeme, že alespoň v oblasti technologické a splaškové kanalizace se shodneme na použitém materiálu i systému spojování.

Pokud jde o odvod dešťových vod, dovolte nám následující vyjádření:

Jsme přesvědčeni, že z dosud zpracovaných materiálů a vyjádření je naprosto zřejmé, že námi navrhované spojování pomocí spoje s gumovým kroužkem vyhovuje jak příslušným normám, tak podmínce EIA i konkrétním podmínkám místa stavby. Vycházíme zejména z toho, že:

- dle závěrů znaleckých posudků navrhovaný systém z obecného hlediska požadavky příslušných norem a legislativy splňuje
- podle vyjádření Ministerstva pro životní prostředí (citovaného ve Vašem dopisu ze dne 16.7.2007) vyhovuje předmětné podmínce EIA systém, který splní zákonné podmínky
- aplikace konkrétních podmínek dané stavby dle znaleckých posudků záleží na příslušném autorizovaném projektantovi – kterým byl také zpracován náš návrh
- podmínkou bezchybné funkce potrubí je správný technologický postup při jeho pokládání – v zájmu maximální objektivity bude dodatečný technický dozor zajištěn prostřednictvím agentury Czechinvest

Neshledáváme důvod k přijetí Vašeho požadavku na vyhotovení dalšího posudku, zpracovaného na náklady naší společnosti znalcem vybraným EPS, neboť máme za to, že naše dohoda ze dne 23.5.2007 byla naplněna a tři expertní posudky jsou dostatečným podkladem pro vyhodnocení dalšího postupu.

Znovu tedy opakujeme naše přesvědčení, že námi předložený návrh je dostatečně podložen a zpracován oprávněnými osobami a spolu s dozorem zprostředkovaným agenturou Czechinvest je zárukou, že kanalizace bude provedena v souladu se všemi zákonnými požadavky. Samozřejmě bychom upřednostnili, kdyby se toto řešení setkalo s příznivým přijetím i z Vaší strany - naše společnost již však (i s ohledem na závěr Vašeho posledního dopisu) nevidí

prostor k dosažení naprosté shody v této otázce a jelikož další časové zdržení není z naší strany akceptovatelné, podnikli jsme následující kroky:

- požádali jsme Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, o povolení změny stavby před dokončením, týkající se změny způsobu spojování potrubí. (Pro pořádek podotýkáme, že stavba kanalizace již byla započata výkopovými pracemi pro uložení potrubí a nelze tedy hovořit změně „nezahájené“ stavby“)
- tomuto vodoprávnímu úřadu byly předloženy znalecké posudky a související vyjádření všech stran
- dne 24.8.2007 vodoprávní úřad po prostudování uvedených materiálů zápisem do stavebního deníku navrhovanou změnu povolil s podmínkou, že k těsnění spojů budou použity dva těsnící kroužky a před uvedením do provozu bude předložen doklad o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN EN 1610.

Betonové potrubí položené začátkem května bylo v průběhu minulého týdne odstraněno.

Zhotovitele stavby jsme vyzvali k objednání materiálu a oznámení data zahájení prací agentuře Czechinvest, kterou jsme požádali, aby se na Vás obrátila s podrobnostmi provádění technického dozoru, případně prodiskutovala Vaši účast na něm.

S pozdravem

Petr Michník